

бюджетное общеобразовательное
учреждение города Омска «Лицей № 29»
(БОУ г. Омска «Лицей № 29»)

644086, г. Омск, ул. 21-я Амурская, 20 А
тел./факс 61-12-81/61-18-78
ИНН / КПП 5503031205 / 550301001
e-mail: school_29@bk.ru


04 марта 2019г. № 49

В Управление надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России
по Омской области

644099 г. Омск ул. Интернациональная, 41

Директора БОУ г. Омска «Лицей № 29»
Заверской Л. А.

Ответ на предписание
от 31.01.2019г. № 2/1/1-2



Администрация БОУ г. Омска «Лицей № 29» в лице директора Заверской Ларисы Алексеевны в ответ на об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной ГУ МЧС России по Омской области в отношении БОУ г. Омска «Лицей № 29» (распоряжение № 2 от 09.01.2019г.), сообщает, что, с целью устранения выявленных нарушений были предприняты следующие действия:

№	Нарушение	Предпринятые меры по устранению нарушения
1	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (помещения хранения инвентаря, оборудования и горючих материалов, помещение хранения лыж, помещение библиотеки) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Планируется заключение договора на произведение расчетов по определению категорий для складских помещений (помещения хранения инвентаря, оборудования и горючих материалов, помещение хранения лыж, помещение библиотеки) по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 После произведенных расчетов на дверях помещений складского назначения будет размещено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны <i>срок: август 2019 года</i>
2	Не организовано проведение проверок работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	В целях устранения данного нарушения был заключен договор на комплекс услуг по техническому обслуживанию с Омским областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», согласно которому Исполнитель берет на себя техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, а также техническое обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг» и проведение проверок работоспособности оборудования (приложение 1)

Приложения:

1. Копия договора на комплекс услуг по техническому обслуживанию с Омским областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» от 04.02.2019г. (3 листа)

Директор

Л. А. Заверская